

Casablanca, le..... 05 AOÛT 2021

Expéditeur

De : Direction des Achats
Référence : DA/OB/NM/HH/D 589 -21
N° de Fax : 0522 54 91 07
V.
Interlocuteur : Houria HAICHOU – 05 22 54 91 06

Destinataires

A :
N° de Fax :

**Objet : Appel d'offres ouvert N° 177-2021 A/F « Fourniture des pièces de rechange des grosses pompes d'assainissement
Lot 1: Station Eaucean /STEP Mediouna
Lot 2: Stations El Hank-Zerktoni MADIOUNA »**

Messieurs,

Dans le cadre de l'Appel d'Offres précité et suite à une demande d'éclaircissement émanant d'un concurrent, nous avons le plaisir de vous soumettre ci-dessous les précisions suivantes :

Demande N°1 :

Nous avons besoin du S/N (numéro de série) pour cette pompe pour s'assurer que les garniture mécaniques sont les bonnes à coter.

Réponse :

Il s'agit des pompes FLYGT CP3602-935-5001 S/N : 9350711 / 9350712 / 9350713 / 9350714

Demande N°2 :

Merci de vous assurer si vous avez besoin de MAS711' base unit' ou panel ou les deux ?

Réponse :

Le besoin concerne uniquement le relais MAS711 et non pas le panel d'affichage.

Nous vous rappelons que ce courrier ainsi que les autres courriers d'information qui vous sont adressés devront impérativement être joints à l'ensemble des documents constitutifs du dossier d'appel d'offres, paraphés, signés en dernière page avec la mention manuscrite « LU et APPROUVÉ » par le représentant qualifié du Soumissionnaire.

Restant à votre disposition, veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

Directeur des Achats HH
Oussama BOUALAM

Lydec
Direction des Achats
48, Rue Med Diouri - Casablanca

P.O.