

Expéditeur

De Direction des Achats  
Référence DA/OB/NM/HH/D 828 -22  
N° de Fax 0522 54 906 69

Destinataires

A  
N° de Fax

Objet :

Objet : APPEL D'OFFRES OUVERT AOO N°190-2022 O/T  
CONSTRUCTION RESERVOIR ERRAHMA/OULED AZZOUZ ETAGE 110  
Y COMPRIS STATION DE POMPAGE ET CONDUITES DEREFOULEMENT ET DE DISTRIBUTION  
LOT 1 - CONDUITES DE REFOULEMENT DN800, DE DISTRIBUTION DN800, CONDUITE RENFORCEMENT  
DN600 AEP SURPRESSEUR EL FAJR

Monsieur (s),

Dans le cadre d'appel d'offres précité et suite à une demande d'éclaircissement émanant d'un concurrent, nous avons le plaisir de vous soumettre ci-dessous les précisions suivantes :

- Question 01 :

Pouvons-nous utiliser la vanne papillon DN800 PN10 au lieu de la vanne opercule série longue DN800 PN10 car cette dernière est très rare et onéreuse sur le marché des vannes d'après nos fournisseurs de la robinetterie ? (Prix numéro PHB39 du bordereau de prix).

-Réponse 01 :

Les deux types de vannes sont standardisées à la Lydec, toutefois pour les ouvrages proches des réservoirs et des points piquages et selon les exigences de l'exploitant les vannes à opercules sont adoptées (en plus de la fonction d'isolement de réseaux, ces vannes peuvent être utilisées par les exploitants pour le réglage de débits).

Ainsi, merci de se conformer au DCE de l'Appel d'offres.

- Question 02 :

L'article 16 du règlement de consultation ouvre la possibilité de répondre en variante pour les conduites DN600 et DN800 en fonte ductile C30.Or, la conduite DN800 est standardisée avec la classe C25 et cette dernière reste moins cher et techniquement fiable pour ce cas de projet.

Pouvons nous utiliser la classe C25 pour la conduite DN800 ou bien nous devons opter pour la classe spéciale C30 ?

-Réponse 02 :

La classe de la variante Fonte Ductile est bien précisée au niveau du CCTP cahier n°2/Tome3 chapitre II.3.I.3.1.1 : Matériaux des canalisations. Il est indiqué la Classe C25.

Restant à votre disposition, veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

HH  
Directeur des Achats  
Oussama BOUALAM

Lydec  
Direction des Achats  
