

N° 121 - 22

Appel d'Offres Ouvert N° 521-2021 A/T

TRANSFERT DES EAUX USEES DU BASSIN VERSANT RIVE GAUCHE SUD AVAL D'OULED AZZOUZ

- Réalisation de tronçons en galerie et en tranchée -

Objet : Réponse à des demandes d'éclaircissement.

Messieurs les Directeurs,

Cette note a pour objet de présenter les éléments de réponse à deux demandes d'éclaircissement émanant de deux candidats dans le cadre de l'appel d'offres cité ci-dessus.

- **Q1** : Préciser le diamètre des conduites d'eau potable à dévier entrant, dans le cadre du prix PHB3.
- **R1** : Comme indiqué dans les plans joints au dossier d'appel d'offres, le diamètre des conduites à dévier éventuellement est le DN300. Toutefois l'entreprise est tenue en phase des études d'exécution de réaliser des sondages manuels pour en déterminer la position et la nature et figer le couloir de passage du projet et ce conformément au CCTP.
- **Q2** : Préciser la nature de la conduite DN300 AEP, la position par rapport aux conduites projetées, ainsi que la position et la constitution des regards qui vont avec cette conduite, le prix PHB3.
- **R2** : Le tracé de la conduite d'eau potable DN300 comme reporté dans les plans joints au dossier d'appel est extrait de la base de données SIG (elle est en FD suivant cette base de données). Toutefois, l'entreprise est tenue en phase des études d'exécution de réaliser des sondages manuels pour en déterminer la position et la nature et figer le couloir de passage du projet et ce conformément au CCTP.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Le Directeur des Achats
Oussama BOUALAM

