



Direction des Achats

Télécopie

Casablanca, Le

05 DEC. 2022

Expéditeur

De Direction des Achats
Référence DA/OB/NM/HH/D 110522
N° de Fax 0522 54 906 69

Destinataires

A
N° de Fax

Objet : APPEL D'OFFRES OUVERT AOO N° 359-2022 O/T
RESERVOIR ERRAHMA/OULED AZZOUCZ ETAGE 110
Lot2 : STATION DE POMPAGE Y COMPRIS CONDUITE DE PIQUAGE SUR SEOER ET DEPART
DE CONDUITE DE REFOULEMENT DN 800

Monsieur (s),

Dans le cadre d'appel d'offres précité et suite à une demande d'éclaircissement émanant d'un concurrent, nous avons le plaisir de vous soumettre ci-dessous les précisions suivantes :

- Question 01 :

Il est à préciser au niveau de l'annexe 3 "E-STD_4.3Groupe électrogène" page 5 que le groupe électrogène est de classe G2, alors que la page 13 du même document précise la classe G3. Nous vous prions de nous confirmer la classe à retenir.

-Réponse 01 :

La classe du groupe électrogène est de G2. La classe G3 concerne le régulateur de tension.

- Question 02 :

Nous confirmer que les groupes de pompage avec une vitesse de rotation 1500 rpm sont acceptés.

-Réponse 02 :

Les groupes de pompage avec une vitesse de rotation de 1500 rpm sont acceptés.

Restant à votre disposition, veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

HH Directeur des Achats

Oussama BOUALAM

Lydec
Direction des Achats