



Lydec ليديك

Direction des Achats

Télécopie

Casablanca, Le 12-05-2022

Expéditeur

De Direction des Achats
Référence DA/OB/NM/HH/D 322-22
N° de Fax 0522 54 906 69

Destinataires

A
N° de Fax

**Objet : Appel d'offres ouvert AOO N°97-2022 O/T
« Alimentation du réservoir Mansouria Etage 60 à partir de la conduite de Bouregreg »**

Monsieur (s),

Dans le cadre d'appel d'offres précité et suite à une demande d'éclaircissement émanant d'un concurrent, nous avons le plaisir de vous soumettre ci-dessous les précisions suivantes :

- Question 01 :

Afin de vous proposer notre offre financière et technique les mieux étudiés, nous avons besoin de suivant :

Le débit à limiter par la vanne de régulation DN 400 ainsi que sa pression aval et amont : Le prix PHB5 ;

-Réponse 01 :

Les données de base pour le choix du diamètre de la vanne de régulation sont les suivants :

- Débit max (Q) = 0,150 m³/s
- Différence de P° entre amont et aval = 5 bars.

Pour rappel, l'entreprise doit tenir compte dans son calcul la pression amont minimale disponible qui est de 1 bar.

Restant à votre disposition, veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Directeur des Achats
Oussama BOUALAM

Lydec
Direction des Achats