

Expéditeur

De : Direction des Achats
Référence : DA/OB/NM/HO/AD/D 3.2023
N° de Fax : 0522 54 91 07

Destinataires

A :

Objet : Appel d'Offres Ouvert A00 n°434-2022 A/T - Lot N°1 : Travaux de réalisation de la station de refoulement des eaux usées Bouskoura F

Monsieur, Madame,

Nous vous prions de trouver ci-après les éléments de réponse à la demande d'éclaircissement reçue :

Question 1 : La pression pour la tuyauterie et robinetterie dans le bordereau des prix est de 16 bars mais dans le document 5-ESTD 3.5 Vantellerie est de 10 bars. Nous vous prions de nous préciser la pression.

- **Réponse : Nous précisons que la pression exigée est comme indiqué au BPU : PN16. Le document 5-ESTD3.5 Vantellerie est un CCTP standard Lydec, il décrit le minimum des conditions d'utilisation des équipements**

Question 2 : Nous vous prions de nous préciser l'emplacement de la vanne à guillotine, le clapet de nez et la ventouse ainsi que leurs diamètres et pressions qui sont indiquées dans le document 5-ESTD 3.5 Vantellerie mais pas dans le bordereau des prix.

- **Réponse : Nous notons que ces équipements ne font pas partie du projet du présent Appel d'Offres. NB : Comme indiqué ci-dessus, le document 5-ESTD3.5 Vantellerie est un CCTP standard Lydec, il décrit les conditions d'utilisation de la totalité des équipements qui peuvent être intégrés dans ce type de projet (station de refoulement des eaux usées).**

Restant à votre disposition, veuillez agréer, Monsieur, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.


Directeur des Achats
Oussama BOUALAM




Lydec
Direction des Achats